



Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale "GIUSEPPE MONTALTO"  
Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91031 c/da Marausa - MISILISCEMI  
Tel.0923/842662  
e-mail: [tpic82600d@istruzione.it](mailto:tpic82600d@istruzione.it); [tpic82600d@pec.istruzione.it](mailto:tpic82600d@pec.istruzione.it)  
sito internet: [www.icgiuseppemontalto.edu.it](http://www.icgiuseppemontalto.edu.it) - C. F. : 80006020814

Prot. e data, vedasi segnatura

Circ. n. 115

Ai Fiduciari di plesso  
Al RSPP Ing. Leone  
Ai Docenti  
Al Personale A.T.A.  
Agli alunni  
Ai Genitori/tutori  
Al DSGA  
Al Sito WEB

### **Oggetto: I prova di evacuazione d'Istituto - 13 dicembre 2023**

Si comunica che **mercoledì 13 dicembre 2023** in mattinata si svolgerà la " **I PROVA DI EVACUAZIONE**" d'Istituto prevista dalle normative della sicurezza.

La prova, che è parte fondamentale del processo formativo di educazione alla sicurezza previsto per gli studenti e per il personale dell'Istituto, verrà effettuata per singolo plesso sotto la guida del R.S.P.P., Ing. Libero Leone o da un suo delegato, a partire dalle ore 9,00.

Si raccomanda pertanto ai docenti di ricordare agli alunni le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza/evacuazione e di verificare che nella propria aula siano disponibili la planimetria e il modulo di evacuazione.

Tutte le persone presenti all'interno della scuola dovranno partecipare alla prova. **Si sottolinea che le prove successive saranno senza preavviso.**

### **ISTRUZIONI SIMULAZIONE DI EVACUAZIONE**

Al segnale di evacuazione si dovranno seguire le seguenti procedure:

- mantenere la calma;
- interrompere qualsiasi attività;
- lasciare tutti gli oggetti personali;
- non tornare indietro per nessun motivo;
- non utilizzare l'ascensore;



Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale "GIUSEPPE MONTALTO"  
Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91031 c/da Marausa - MISILISCEMI  
Tel.0923/842662  
e-mail: [tpic82600d@istruzione.it](mailto:tpic82600d@istruzione.it); [tpic82600d@pec.istruzione.it](mailto:tpic82600d@pec.istruzione.it)  
sito internet: [www.icgiuseppemontalto.edu.it](http://www.icgiuseppemontalto.edu.it) - C. F. : 80006020814

- ricordarsi di non spingere, non gridare, non correre;
- seguire le vie di fuga;
- gli alunni dovranno muoversi in fila indiana tenendosi per mano. La fila sarà aperta da un alunno APRIFILA che apre la porta e sarà chiusa da un alunno CHIUDIFILA, che verificherà che l'aula sia vuota;
- gli alunni accompagnati dal docente si dovranno recare nel punto stabilito all'esterno denominato: "PUNTO DI RACCOLTA";
- nell'accedere ai corridoi mantenere la parte destra, nello scendere le scale è opportuno mantenersi dalla parte del muro;
- il docente, con il registro di classe aggiornato, seguirà gli alunni seguendo il percorso di uscita assegnato alla classe (vedi planimetria affissa sulla porta della classe) curando che gli studenti si mantengano compatti, in fila indiana, intervenendo laddove si determinino situazioni critiche o di panico;
- appena raggiunto il punto di sicurezza esterno si effettuerà l'appello e il relativo foglio dovrà essere consegnato al responsabile della prova di evacuazione;
- i docenti di sostegno e gli incaricati per l'evacuazione degli alunni diversamente abili assisteranno gli stessi durante l'evacuazione;
- gli alunni non presenti in aula (bagno ecc...) dovranno al segnale di evacuazione avviarsi all'uscita più vicina.

Si rammenta che non è consentito parcheggiare nelle aree adibite a punto di raccolta.

Al termine della prova gli alunni e tutto il personale ritorneranno rispettivamente nelle proprie aule e nei propri uffici ordinatamente e in silenzio.

**I Fiduciari sono chiamati a presenziare alla prova di evacuazione del proprio plesso e a collaborare con il RSPP per il buon esito della stessa.**

#### **Compiti collaboratori scolastici**

- Spalancare i portoni delle uscite di sicurezza, anche se dotati di maniglione antipanico;
- Interruzione degli impianti di distribuzione del gas, gasolio, energia elettrica.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Salvatore Vultaggio